

ИМС IMS

ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



ATC
01-058

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GFT - 4526/12-2

Predmet ispitivanja:

Otpornost prema požaru punih dvokrilnih
čeličnih vrata sa ispunom, dimenzija 1600 mm
x 2050 mm, debljine krila 65 mm, tip «SPLIT 2B
EI 120», proizvodnje DIERRE - Italija.

Naručilac:

"DIERRE" S.p.a.
Strada Statale per Chieri 66/15
14019 Villanova d Astri, Italy

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Ponuda broj 41-1769/104 od 28.02.2012.

Sadržaj:

Ukupno 25 (dvadestpet) strana, od čega 21
strana u prilogima.

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za toplotnu tehniku
i zaštitu od požara


Rukovodilac

Slaviša Bogunović, dipl.inž.arh.

Beograd, 06. jun 2012. godine



Ovaj atest važi isključivo za prodana protivpožarna vrata uz otpremnicu-račun, izjavu o protivpožarnosti i pločicu. Atest i gore dva navedena dokumenta moraju biti overeni pečatom i potpisom preduzeća "Jović metal" d.o.o., kao uvoznika vrata. Svako drugo korišćenje i upotreba ovog atesta smatraće se zloupotrebom.



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu SRPS U.J1.160, u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834

OTPORNOST PREMA POŽARU
dvokrilnih čeličnih vrata sa ispunom,
PROIZVODNJE "DIERRE" S.p.A. (Italija),
dimenzija 1600 mm x 2050 mm,
debljine krila 65 mm,
tip «SPLIT 2B EI 120»,

IZNOSI: 120 minuta (2,0 h).


Napomene:

- 1) Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
- 2) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 3) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 4) Prema članovima 9 i 11 Pravilnika o obavežnom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SI list SFRJ broj 24/90), vreme važenja ovoga izveštaja je 6 (šest) godina od datuma izdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosti, tj. ispitivanje otpornosti prema požaru na (najmanje) jednom uzorku na svaka 24 meseca.
- 5) Izloženi rezultati odnose se isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom.

Beograd, 06. jun 2012. godine

Rukovodilac ispitivanja

Dragiša Ivanišević
Dragiša Ivanišević, dipl.maš.inž.



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O KONTROLI SAOBRAZNOSTI

Br. GFT-4526/12-2-KS1

Predmet: Kontrola saobraznosti otpornosti prema požaru punih dvokrilnih čeličnih vrata sa ispunom, dimenzija 1600 mm x 2050 mm, debljine krila 65 mm, tip «SPLIT 2B EI 120», proizvodnje DIERRE - Italija.

Naručilac: "DIERRE" S.p.a.
Strada Statale per Chieri 66/15
14019 Villanova d Astri, Italy

Zahtev/Ponuda/Ugovor: 41-8261 od 17.07.2014.

Sadržaj: Ukupno 1 (jedna) strana.

Nalaz: U skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju (Sl. list SFRJ br. 24/90) i standardima SRPS U.J1.160 (1986) i SRPS ISO 834 (1994), otpornost prema požaru punih dvokrilnih čeličnih vrata sa ispunom, dimenzija 1600 mm x 2050 mm, debljine krila 65 mm, tip «SPLIT 2B EI 120», proizvodnje DIERRE - Italija iznosi:
120 minuta (2,0 h).

Rok važnosti KS-1: 06. jun 2016. g.

Rukovodilac ispitivanja: Dragiša Ivanišević, dipl.maš.ing.

Izveštaj odobrio: Tehnički rukovodilac Laboratorije,
Dragiša Bogunović, dipl.ing.arh.

Ovaj atest važi isključivo za prodata protivpožarna vrata uz otpremnicu-račun, izjavu o protivpožarnosti i pločicu. Atest i gore dva navedena dokumenta moraju biti overeni pečatom i potpisom preduzeća "Jović metal" d.o.o., kao uvoznika vrata. Svako drugo korišćenje i upotreba ovog atesta smatraće se zloupotrebom.

Beograd, 23. mart 2015. g.